Региональный Центр
Спортивных Сооружений
The Regional Center
of Sport Facilities

Россия, 660093, г.Красноярск, О.Отдыха, 8
тел.(391)205-05-11, факс (391)205-05-22

СОГЛАСОВАНО:
Директор КГАУ «РЦСС»

_____И.К. Шишкин
«21» 03 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий спортивным сооружением
«ФСЦ «Надежда» КГАУ «РЦСС»

_____К.А. Колович
«21» 03 2016г.

ОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности для работников спортивного сооружения «Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом «Надежда» КГАУ «РЦСС» ИПБ 001-2016-ФСЦ

г. Сосновоборск
2016г.

1. Общие положения

1.1. Спортивное сооружение «Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом «Надежда» КГАУ «РЦСС», расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 9, является обособленным подразделением Краевого государственного автономного учреждения «Региональный центр спортивных сооружений» (КГАУ «РЦСС») (далее-Учреждение).
1.2. Настоящая инструкция устанавливает правила (меры) пожарной безопасности для работников спортивного сооружения «Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом «Надежда» КГАУ «РЦСС» (далее – спортивное сооружение).
1.3. Настоящая инструкция утверждается управляющим спортивным сооружением и вводится в действие распоряжением управляющего спортивным сооружением.
1.4. Инструкция признается утратившей силу на основании приказа директора/распоряжения управляющего спортивным сооружением, либо лиц, их замещающих.
1.5. Изменения в инструкцию вносятся приказом директора/распоряжением управляющего спортивным сооружением, либо лиц, их замещающих.
1.6. Изменения в инструкцию вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры спортивного сооружения или полномочий руководителей и т.п.

2. Работники спортивного сооружения обязаны

2.1 Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, настоящей инструкцией и иными локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Учреждения и спортивного сооружения.
2.2 Бережно относиться к противопожарным средствам и оборудованию.
2.3 Незамедлительно сообщить управляющему спортивного сооружения либо непосредственному начальнику о нарушениях требований пожарной безопасности.
2.4 Работники допускаются к работе в спортивном сооружении только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Проведение противопожарного инструктажа с работниками спортивного сооружения осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке проведения всех видов инструктажей по охране труда и пожарной безопасности с работниками, обучения их на рабочем месте по охране труда и допуска к самостоятельной работе, введенных в действие приказом директора Учреждения от 18.04.2012 № 057/12.

3. Порядок проведения инструктажей по пожарной безопасности

3.1. Обеспечить следующий порядок проведения инструктажей по пожарной безопасности (первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого) с работниками спортивного сооружения:
3.1.1. первичный инструктаж на рабочем месте проводить до начала самостоятельной работы:
– со всеми вновь принятыми в спортивное сооружение работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключённого на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ в свободное время (совместители), а также при совмещении должностей;

– с работниками спортивного сооружения, переведёнными в установленном порядке из другого подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;

– с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися в образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности спортивного сооружения.

3.1.2. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации (не реже 1 раза в год). Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

3.1.3. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

– при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

– при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

– при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

– для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

– при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

– при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

– при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

3.1.4. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

– при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

– при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

– при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

– при проведении экскурсий в организации;

– при организации массовых мероприятий с обучающимися;

– при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (соревнования, тренировки, собрания, конференции, совещания и т.п.) с числом участников более 50 человек. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении

пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

3.2. Обязанности по проведению противопожарных инструктажей (первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого) возлагаются:

– АУП, эксплуатационный отдел/служба отопления водоснабжения и водоотведения, служба ремонта и обслуживания зданий, служба систем вентиляции и кондиционирования, медицинская служба - на инженера по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламова В.А;

– эксплуатационный отдел/электротехническая служба – на инженера-энергетика Нелюбова. В.В.

– эксплуатационный отдел/лаборатория – на инженера-лаборанта Кулишеву Л.В;

– отдел спортивно-массовой работы – на начальника отдела СМР Грешневу Р.А;

– АХО - на заведующего хозяйством Шевченко Т.В.

4. Порядок содержания территорий, зданий, помещений, в том числе эвакуационных путей

4.1. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

4.2. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

4.3. Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Ответственность за уборку территории возложена на заведующего хозяйством спортивного сооружения Шевченко Т.В.

4.4. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов. Ответственным лицом является заведующий хозяйством спортивного сооружения Шевченко Т.В.

4.5. Запрещается производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией), ответственный инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.В.

4.6. Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара, ответственный инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.В.

4.7. Запрещается устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.

4.8. Установить следующий порядок уборки и хранения:

4.8.1. промасленная ветошь – сбор осуществлять в металлические ящики-контейнеры с крышкой и соответствующей надписью.

4.8.2. промасленная спец. одежда – хранение осуществлять в металлических шкафах (раздельно с личной одеждой).

4.8.3. уборку горючей пыли осуществлять с периодичностью 1 раз в день;

4.8.4. мусор и технологические отходы – вывоз осуществлять с периодичностью 2 раза в неделю. Ответственным лицом за организацию работы является заведующий хозяйством

спортивного сооружения Шевченко Т.В.
4.9. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений.
4.10. Не допускается нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. Максимально возможное единовременное пребывание в помещениях спортивного сооружения четыреста девяносто два человека. Ответственным лицом за соблюдение настоящего пункта является начальник отдела спортивно-массовой работы спортивного сооружения Грешнева Р.А.
4.11. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
4.11.1. устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
4.11.2. загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
4.11.3. устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, а также снимать их. Ответственным лицом за эксплуатацию эвакуационных путей является инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВДХ спортивного сооружения Варламов В.А.
4.12. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Ответственным лицом за соблюдением настоящего пункта является заведующий хозяйством спортивного сооружения Шевченко Т.В.
4.13. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования должно обеспечиваться наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. Ответственным лицом за соблюдением настоящего пункта является заведующий хозяйством спортивного сооружения Шевченко Т.В.
4.14. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
4.15. Запрещается:
4.15.1. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
4.15.2. пользоваться электроустановочными изделиями с повреждениями;
4.15.3. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
4.15.4. размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
4.15.5. использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
4.16. Перевод установок пожарной автоматики с автоматического пуска на ручной запрещается.
4.17. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

4.18. Запрещается использовать для проживания людей служебные помещения спортивного сооружения.
4.19. В пожаровзрывоопасных помещениях должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.
4.20. Запрещается в помещениях складов, кладовых применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. Ответственным лицом за использование электрооборудования и электронагревательных приборов в спортивном сооружении является инженер-энергетик спортивного сооружения Нелюбов В.В.
4.21. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.
4.22. На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари, не менее одного на каждом рабочем месте.
4.23. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. Ответственным лицом за использование ковров и ковровых дорожек на путях эвакуации спортивного сооружения является заведующий хозяйством спортивного сооружения Шевченко Т.В.
4.24. Двери входов на территорию, а также двери в ограждениях, разделяющих поток зрителей в сооружениях и зданиях, должны открываться в направлении выхода из них и в открытом положении не препятствовать эвакуации людей. Ограждения трибун, площадок, лестниц у входов на трибуны на открытых и крытых спортивных сооружениях, ограждения на крышах и покрытиях, а также наружные пожарные лестницы необходимо постоянно содержать в исправном состоянии, ответственный инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А. Установка временных ограждений на путях эвакуации и свободных площадках в период проведения соревнований и культурно-зрелищных мероприятий не допускается.
4.25. Проходы, выходы, коридоры, вестибюли, фойе, тамбуры, лестницы не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из помещений, зданий и сооружений; закрывать двери на замки и трудноотрывающиеся запоры при проведении соревнований, тренировок, репетиций и культурно-зрелищных мероприятий запрещается. Ответственным лицом за соблюдением в надлежащем состоянии путей эвакуации спортивного сооружения является находящийся на смене инженер КИПиА Яцинов Г.Ф., Канарский В.И.
4.26. Места установки телевизионных камер и оборудования на спортивном сооружении не должны располагаться в проходе между рядами трибун и препятствовать эвакуации людей при пожаре. Ответственным является начальник отдела спортивно-массовой работы Грешнева Р.А.
4.27. Устройства противопожарной защиты технологических и дверных проемов во внутренних стенах и междуэтажных перекрытиях (противопожарные двери, водяные завесы и т.п.) должны постоянно находиться в работоспособном состоянии ответственный инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.
4.28. Зазоры и отверстия между инженерными коммуникациями и конструкциями должны быть заделаны негорючими материалами.
4.29. В спортивных залах складирование горючих материалов, а также устройство помещений с конструкциями из трудногорючих и горючих материалов непосредственно под узлами крепления металлических и деревянных несущих конструкций запрещается ответственный начальник отдела спортивно-массовой работы Грешнева Р.А.
4.30. Для хранения спортивного инвентаря, изготовленного с применением поролона и других синтетических материалов с высоким удельным теплосодержанием и выделяющих

при горении высокоопасные вещества, необходимо использовать помещения, отделенные от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями.
4.31. Поролоновые маты, сложенные в пределах залов в штабеля, следует укрывать брезентом.
4.32. Применение электробытовых нагревательных приборов на спортивных сооружениях в местах, кроме специально отведенных для этой цели, запрещается.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

5.1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.
5.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
5.2.1. оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
5.2.2. закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
5.2.3. подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
5.2.4. выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.
5.3. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
5.4. Для разогрева ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.
5.5. Запрещается производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
5.6. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивается соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.
5.7. Необходимо обеспечивать исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах.
5.8. Ответственным лицом за надлежащее содержание систем вентиляции и кондиционирования является инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.

6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

6.1. При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.
6.2. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

6.3. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования правил и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической документации по их транспортировке.
6.4. Места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов должны быть обеспечены:
6.4.1. специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими;
6.4.2. первичными средствами пожаротушения;
6.4.3. исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении.
6.5. Ответственным лицом за хранение и транспортировку пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов в спортивном сооружении является заведующий хозяйством Шевченко Т.В.

7. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

7.1. Ответственным лицам, указанным в приложении №1 к настоящей инструкции ежедневно, в свое рабочее время контролировать состояние пожарной безопасности закрепленных за ними помещений, территорий и оборудования.
7.2. Ответственным лицам указанным в приложении №1 к настоящей инструкции, по окончании рабочего времени необходимо:
6.2.1. в помещениях обесточить электроустановки, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
6.2.2 провести осмотр помещений, оборудования, на предмет отсутствия источников загорания, загромождений выездов и выходов;
6.2.3. закрыть окна, двери, ворота;
6.2.4. установить, произведена ли уборка помещений от горючих отходов, обтирочных материалов и порожней тары;
6.2.5. установить, не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к пожарным кранам и огнетушителям;
6.2.6. установить, не оставлено ли имущество или предметы, хранение которых в помещениях запрещено;
6.2.7. установить, не соприкасается ли имущество с радиаторами, трубами центрального отопления и другими нагревающимися поверхностями.
7.3. По всем фактам нарушения противопожарных требований принимать к виновным лицам меры дисциплинарного воздействия.

8. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

8.1. В соответствии со статьёй 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблений табака», курение табака на территории и в помещениях спортивного сооружения «ФСЦ «Надежда» КГАУ «РЦСС» - ЗАПРЕЩЕНО.

8.2. На проведение временных монтажных и ремонтных огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) в производственных помещениях руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением № 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»

8.3. При проведении огневых работ необходимо:

8.3.1. перед проведением временных огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) необходимо провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

8.3.2. обеспечить место проведения временных огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем порошковым ОП-4, ведром с водой, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала).

8.3.3. плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

8.3.4. прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

8.4. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ).

8.5. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

8.6. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме.

8.7. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.

8.8. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

8.9. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».

8.10. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

8.11. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1х1 миллиметр.
8.12. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.
8.13. В перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.
8.14. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).
8.15. При проведении огневых работ запрещается:
8.15.1. приступать к работе при неисправной аппаратуре;
8.15.2. производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
8.15.3. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
8.15.4. хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
8.15.5. допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
8.15.6. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
8.15.7. производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
8.15.8. проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
8.16. Ответственным лицом за применение открытого огня и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных является инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов.В.А.

9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

9.1. Специальная одежда работников должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
9.2. Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.

10. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья и материалов

10.1. Установить допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья и материалов;
10.1.1. на рабочих местах – не более суточной потребности;
10.1.2. на складе - не более трёх месячного запаса.

10.2. В производственных и складских помещениях допускается хранение пожаровзрывоопасных веществ и материалов в количествах, определенных проектной документацией или расчетами (расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, в данных расчетах отражены сведения о количестве веществ и материалов).
10.3. В помещении спортивного сооружения допускается максимальное единовременное нахождение пожарооопасных веществ и материалов (верстаки, скамьи (древесина), масло для смазки оборудования, обтирочная ветошь, пластмассовые емкости, спортивный инвентарь из пластика и кожзаменителя) в количестве 1000 кг. Ответственным лицом за соблюдение настоящего пункта является заведующий хозяйством спортивного сооружения Шевченко Т.В.

11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

11.1. Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Организует и контролирует работу по уборки помещений заведующий хозяйством спортивного сооружения Шевченко Т.В.
11.2. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта проводятся не реже 1 раза в год, ответственным лицом за исполнение настоящего пункта является инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.
11.3. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.
11.4. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.
11.5. Работы по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений проводятся:
11.5.1. для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал;
11.5.2. для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие;
11.5.3. для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год.
11.5.4. Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале учета работ.
11.6. В производственных помещениях и складских помещениях сбор горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров.
11.7. Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется ежедневно. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

12.1. Запрещается выполнять производственные операции на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к пожарам, а также при отключении контрольно-измерительных приборов, определяющих заданные режимы температуры,

давления, концентрации и других технологических параметров горючих газов, паров горючих жидкостей.

13. Обязанности и действия работников при пожаре

13.1. Всем работникам при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
13.1.1. немедленно сообщить об этом по телефону (городской телефон - 101, сотовый телефон - 112), или в пожарную охрану г. Сосновоборска по стационарному телефону на номер 9-8-(39131)-2-27-13 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
13.1.2. принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
13.2. Назначены следующие ответственные лица за:
13.2.1. сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта – работник, обнаруживший пожар.
13.2.2. организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.
13.2.3. проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) – находящийся на смене инженер КИПиА Яцинов Г.Ф., Канарский В.И.
13.2.4. отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы агрегатов, аппаратов, перекрывание водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания - инженер - энергетик спортивного сооружения Нелюбов В.В. (в нерабочее время электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования спортивного сооружения, находящийся на смене);
13.2.5. прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара - инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.В.
13.2.6. удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара проводит старший администратор Федорова Е.Б.
13.2.7. осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны – инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.
13.2.8. обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара - инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.
13.2.9. организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – заведующий хозяйством спортивного сооружения Шевченко Т.В.
13.2.10. встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – инженер-энергетик спортивного сооружения Нелюбов В.В.
13.2.11. сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах - инженер-энергетик спортивного сооружения Нелюбов В.В.
13.2.12. по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта,

прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара - инженер-энергетик спортивного сооружения Нелюбов В.В.

13.2.13. организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – инженер-энергетик спортивного сооружения Нелюбов В.В.

14. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности

14.1. Ответственные за пожарную безопасность зданий, сооружений, помещений спортивного сооружения отвечают за:

14.1.1. разработку и подготовку проектов локальных нормативных актов (инструкций) и организационно-распорядительных документов спортивного сооружения в области пожарной безопасности – инженер энергетик Нелюбов В.В.

14.1.2. периодические осмотры путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов в помещениях спортивного сооружения (не менее 3 раз в день) – находящийся на смене инженер КИПиА Яцинов Г.Ф., Канарский В.И.;

14.1.3. своевременное информирование управляющего спортивным сооружением о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности - инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А;

14.1.4. пресечение нарушений требований пожарной безопасности, допускаемых работниками (использование открытого огня, захламление путей эвакуации и т.п.) в помещениях спортивного сооружения - инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А;

14.1.5. обеспечение пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ – инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А;

14.1.6. соблюдение порядка хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов – заведующий хозяйством Шевченко Т.В.

14.1.7. соблюдение порядка сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды – заведующий хозяйством Шевченко Т.В.

14.1.8. соблюдение порядка и периодичности уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды - заведующий хозяйством Шевченко Т.В.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
4. ППБ-0-148-87. Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений" (утв. МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом СССР 11.01.1988).
5. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
6. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

Подготовил:
Инженер – энергетик спортивного
сооружения «ФСЦ «Надежда»
КГАУ «РЦСС» В.В. Нелюбов

Согласовано:
Ведущий специалист
по противопожарной профилактике И.Г. Погорелов

Ведущий специалист
по охране труда О.С. Алексеева

Начальник эксплуатационного отдела С.М. Мацуль

Первый этаж 4-ёх этажного нежилого здания (подземных этажей -0) инв. №: Н10112000428, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 9.

Порядковый номер комнаты	Классификация помещений по функциональному назначению	№ комнаты по тех. паспорту	Назначение частей помещений	Общая площадь м. кв.	Ф.И.О. Должность ответственного за обеспечение пожарной безопасности в помещении спортивного сооружения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Первый этаж помещение 1.						
б.н.	Тамбур	1	Тамбур	19,9	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства Варламов В.А.	
101	Помещение охраны.	2	Помещение охраны.	17,9		
б.н.	Регистратура, касса	3	регистратура, касса	20,4	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
б.н.	Гардероб	4	Гардероб	35,7	Заведующий хозяйством Шевченко Т.В.	
б.н.	Вестибюль	5	Вестибюль, гардероб	189,2		
б.н.	Коридор	6	Коридор	21,8	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства Варламов В.А.	
б.н.	Санузел	6а	Санузел	4,5	Заведующий хозяйством Шевченко Т.В.	
б.н.	Санузел	7	Санузел	10,7		
б.н.	Санузел	8	Санузел	10,9		
107	Служебное помещение	9	Помещение уборочного инвентаря	3,9		
108	Подсобная	10	Подсобная	21,6		
б.н.	Коридор	11	Коридор	47,6	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства Варламов В.А.	
110	Венткамера	12	Венткамера	88,5		
111	Бытовое помещение персонала	13,14	Бытовое помещение, душевая	17,1	Заведущая хозяйством Шевченко Т.В.	

1	2	3	4	5	6	7
112	Бытовое помещение персонала	15,16	Бытовое помещение, душевая	16,7	Заведущая хозяйством Шевченко Т.В.	
б.н.	Коридор	17	Коридор	67,7	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
109	Помещение для технического обслуживания бассейна, водоочистка	18,19	Помещение для технического обслуживания бассейна, водоочистка	501,4		
113	Тепловой узел	20	Тепловой узел	38,7		
б.н.	Тамбур	21	Тамбур	6		
114	Кладовая реагентов	22	Кладовая реагентов	26,8	Инженер лаборант Кулишова Л.В.	
115	Инженер по обслуживаию	23	Инженер по обслуживаию	17,4	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
116	Мастерская	24,25,26	Подсобная, форкамера, инженер по обслуживанию	32,1		
117	Электрощитовая	27	Электрощитовая	18,4	Инженер-энергетик Нелюбов В.В.	
118	Подсобная	28	Камера мусора	8,3	Заведущая хозяйством Шевченко Т.В.	
б.н.	Тамбур	29	Тамбур	6,6		
б.н.	Лестница, лифт	30,31	Лестница, лифт	28,8	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Фойе	32	Фойе	53,3		
119	Венткамера	33,34	Венткамера, форкамера	45,6		
120	Подсобная	35	Подсобная	16,6		
б.н.	Противопожарная насосная станция, водомерный узел	36,37	Противопожарная насосная станция, водомерный узел, тамбур	31,9		
121	Помещение для технического обслуживания бассейна, водоочистка	38,39	Помещение для технического обслуживания бассейна, водоочистка	130,2		
б.н.	Лестница	41	Лестница	13,9		
б.н.	Лифт	42	Лифт	2,2		
Итого по 1 этажу				**1572,3**		

Второй этаж 4-ёх этажного нежилого здания (подземных этажей -0) инв. №: Н10112000428, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 9.

Порядковый номер комнаты	Классификация помещений по функциональному назначению	№ комнаты по тех.паспорту	Назначение частей помещений	Общая площадь м. кв.	Ф.И.О. Должность ответственного за обеспечение пожарной безопасности в помещении спортивного сооружения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 2. Второй этаж помещение 2.						
б.н.	Вестибюль	1	Вестибюль	182,2	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Коридор	2	Коридор	92,3		
202	Раздевалка	3, 4, 5, 6,7, 8, 9	Тамбур, раздевальня при бассейне, сан.узел для МГН, санузел, преддушевая, душевая, ножная ванна	107,2	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
203	Раздевалка	11,12,13,14,15,16,17	Тамбур, раздевальня при бассейне, сан.узел для МГН, санузел, преддушевая, душевая, ножная ванна	100,2	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
204	Зал бассейна	10	Зал бассейна	554,4	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
б.н.	Инвентарная	18	Инвентарная	10,2	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
б.н.	Инвентарная бассейна	19	Инвентарная бассейна	6,5		
205	Помещение дежурного тренера и медсестры, душевая, тамбур, комната приема пищи	20, 21,22,23	Помещение дежурного тренера и медсестры, душевая, тамбур, комната приема пищи	35,8		
206	Фитнес зал	24	Зал подготовительных занятий	160,8		
	Инвентарная	24а	Инвентарная	6,9	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
207	Инструкторская	25,26,27	Тренерская, тамбур, душевая	23,7		
208	Инструкторская	28,29,30	Тренерская, тамбур, душевая	21,1		
б.н.	Холл	31	Холл	49,4	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Лестничная клетка	32	Лестничная клетка	32,8		

1	2	3	4	5	6	7
б.н.	Лифт	33	Лифт	2,2	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Тамбур	34	Тамбур	2,8		
210	Раздевалка	35,36, 39,41	Раздевальная при бассейне, санузел, ножная ванна, душевая	52,8	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
212	Раздевалка	38,42, 43, 44, 45	Раздевальная при бассейне, тамбур, санузел, ножная ванна, душевая	47,9		
211	Комната уборочного инвентаря	37	Комната уборочного инвентаря	4,6	Заведующий хозяйством Шевченко Т.В.	
б.н.	Инвентарная	40	Инвентарная	5		
б.н.	Детский зал бассейна с залом	46	Детский зал бассейна с залом	131,5	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
214	Помещение дежурного тренера и медсестры	47,48	Помещение дежурного тренера и медсестры, душевая	16,3		
б.н.	Лестничная клетка	49	Лестничная клетка	29,8	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Лифт	50	Лифт	2,2		
209	Лаборатория анализа воды	31а	без названия	29,3	Инженер лаборант Кулишова Л.В.	
Итого по 2 этажу				**1678,6**		

Третий этаж 4-ёх этажного нежилого здания (подземных этажей -0) инв. №: Н10112000428, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 9.

Порядковый номер комнаты	Классификация помещений по функциональному назначению	№ комнаты по тех.паспорту	Назначение частей помещений	Общая площадь м. кв.	Ф.И.О. Должность ответственного за обеспечение пожарной безопасности в помещении спортивного сооружения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 3.Третий этаж помещение 3.						
б.н.	Холл	1	Холл	91,8	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Буфет	2	Буфет	46	Аренда	
301	Выход на балкон	3	Балкон	58,9	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Коридор	4	Коридор	87,9		
303	Служебное	5	Комната уборочного инвентаря	3,3	Заведующий хозяйством Шевченко Т.В.	
б.н.	Служебное	6	Санузел	4,7		
б.н.	Служебное	7	Санузел	6,5		
306	Служебное	8,9	Подсобная, санузел	4,6		
307	Подсобная кафе	10, 11	Подсобная буфета, буфет	19,4	Аренда	
308	Венткамера	12,13	Техническое помещение, венткамера	56	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Туалет	14	Женский санузел	10,7	Заведующий хозяйством Шевченко Т.В.	
б.н.	Туалет	15	Мужской санузел	10,4		
311	Служебное помещение	16	Комната уборочного инвентаря	3,8		
312	Раздевалка	17,18,19,20	Тамбур, раздевальня, душевая, санузел	40,3	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
313	Раздевалка	21,22,23,24	Тамбур, раздевальня, душевая, санузел	40,5		
314	Радиоузел	25	Радиоузел	8,4		
315	Инструкторская	26, 27	Инструкторская, душевая	30	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	

1	2	3	4	5	6	7
316	Тренажерный зал	28, 29	Зал фитнеса, инвентарная	195,9	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
б.н.	Коридор	30	Коридор	42,9		
317	Тренажерный зал (кардио)	31	Зал силовой подготовки	58,6		
б.н.	Холл	32	Холл	48,1	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
318	Кабинет Начальника отдела спортивно-массовой работы	33	Кабинет главного инженера	18,7	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
б.н.	Лестничная клетка	34	Лестничная клетка	32,1	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Лифт	35	Лифт	2,2		
319	Переговорная	36	Методический кабинет	33,3	Заведующий хозяйством Шевченко Т.В.	
320	Кабинет заведующего хозяйством	37	Кабинет администратора	17,2		
321	Кабинет врача, процедурная	38, 39	Кабинет врача, процедурная	26,5	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
322	Приемная	40, 41, 42	Зал директора, кабинет директора приемная	46,8	Секретарь руководителя Белова А. Ю.	
323	Кабинет инженера-энергетика	43	Кабинет коменданта	17,9	Инженер-энергетик Нелюбов В.В.	
324	Кабинет старшего администратора	44	Диспетчерская	18,1	Старший администратор Фёдорова Е.Б.	
325	Кабинет	45	Служебное помещение	17,5		
б.н.	Детская игровая комната «Капелька»	46	Комната отдыха занимающихся	37,6	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
б.н.	Лестничная клетка	47	Лестничная клетка	30,8	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Лифт	48	Лифт	2,2		
Итого по 3 этажу:				**1169,6**		

Четвертый этаж 4-ёх этажного нежелого здания (подземных этажей -0) инв. Номер: Н10112000428, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сооновоборск, пр. Мира, 9.

Порядковый номер комнаты	Классификация помещений по функциональному назначению	№ комнаты по тех.паспорту	Назначение частей помещений	Общая площадь м. кв.	Ф.И.О. Должность ответственного за обеспечение пожарной безопасности в помещении спортивного сооружения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 4.Четвёртый этаж помещение 4.						
б.н.	Фойе	1	Фойе	111,1	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
401	Универсальный спортивный зал с инвентарной	3, 4	Универсальный спортивный зал с инвентарной	1253,8	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
б.н.	Коридор	2	Коридор	97,7	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Лестничная клетка	5	Лестничная клетка	32,3		
б.н.	Лифт	6	Лифт	2,2		
402	Раздевалка	7,8,9,10	Тамбур, раздевальня, сан.узел, душевая	50,1	Начальник ОСМР Грешнёва Р.А.	
403	Раздевалка	11,12,13,14,15	Тамбур, раздевальня, сан.узел, душевая, санузел для МНГ	48,9		
404	Раздевалка	16,17,18,19,20	Тамбур, раздевальня, сан.узел, душевая, санузел для МНГ	48,9		
405	Раздевалка	21,22,23,24	Тамбур, раздевальня, сан.узел, душевая	50,4		
б.н.	Сан. узел	26	Сан. узел	5,7	Заведующий хозяйством Шевченко Т.В.	
б.н.	Сан. узел	27	Сан. узел	4,1		
б.н.	Сан. узел	25	Сан. узел	9,1		
409	Комната уборочного инвентаря	28	Комната уборочного инвентаря	4	Заведующий хозяйством Шевченко Т.В.	
б.н.	Лестничная клетка	29	Лестничная клетка	30,5	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Лифт	30	Лифт	2,2		
Итого по 4 этажу:				**1751**		

Технический этаж 4-ёх этажного нежилого здания (подземных этажей -0) инв. №: Н10112000428, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 9.

Порядковый номер комнаты	Классификация помещений по функциональному назначению	№ комнаты по тех.паспорту	Назначение частей помещений	Общая площадь м. кв.	Ф.И.О. Должность ответственного за обеспечение пожарной безопасности в помещении спортивного сооружения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 5. Технический этаж помещение 5.						
б.н.	Лестничная клетка	1	Лестничная клетка	6	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ Варламов В.А.	
б.н.	Электрощитовая	2	Электрощитовая	17,4		
б.н.	Венткамера с форкамерой	3,4	Венткамера с форкамерой	38		
б.н.	Венткамера	5	Венткамера	47,2		
б.н.	Венткамера	6	Венткамера	9,5		
б.н.	Лестничная клетка	7	Лестничная клетка	9,9		
б.н.	Электрощитовая	8	Электрощитовая	18,6		
б.н.	Техпомещение	9	Лестничная клетка	228		
Итого по техническому этажу:				**374,6**		

Сооружения и территории

№ п/п	Наименование объекта здания, территории)	Классификация объектов по функциональному назначению	Ф.И.О. Должность ответственного за обеспечение пожарной безопасности здания/территории спортивного сооружения	Примечание
1.	2	3	4	5
Раздел 6. Здания и сооружения				
1	1-этажное нежилое здание, общая площадь 6546,1кв. м, инв.№ Н10112000429, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 9	Трансформаторная подстанция КТПН-10/0,4	Инженер-энергетик Нелюбов В.В.	
Раздел 7. радел ответственности территорий спортивного сооружения				
2	Земельный участок, земли населённых пунктов, место размещения спортивного сооружения "Физкультурно-спортивного центра с бассейном и спортивным залом "Надежда" КГАУ "РЦСС", общей площадью 14435 кв.м, инв.№ Н10112000428 расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 9	Прилегающая территория спортивного сооружения.	Заведующий хозяйством Шевченко Т.В.	

Составил: Инженер-энергетик Нелюбов В.В.